



สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
ELECTRICAL AND ELECTRONICS INSTITUTE

# TEST



## OPERATION AND STANDARDS DEPARTMENT



## ฝ่ายปฏิบัติการและมาตรฐาน

นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 8 ถนนสุขุมวิท กม.37  
975 หมู่ 4 ตำบลแพพภาคฯ อำเภอเมือง สมุทรปราการ 10280  
โทรศัพท์ 0 2709 4860-8 โทรสาร 0 2324 0917-8

ใบรับรองการทดสอบ [ตู้กันน้ำ]

หน้า 1 / 3

หมายเลขรายงาน	E0512/50
หมายเลขปฏิบัติการ	5006BE0591
ชื่อที่อยู่ของผู้รับบริการ	บริษัท ลีวัฒนา โปรดักส์ จำกัด 89/78-80 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 13 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600 โทรศัพท์ : 0 2412 5639 โทรสาร : 0 2412 8554
รายละเอียดตัวอย่าง	ตู้กันน้ำลีทีค CA 608, จำนวน 1 หน่วย
หมายเลขตัวอย่าง	BE0591
ลักษณะและสภาพตัวอย่าง	ปกติ
วัน/เดือน/ปีที่รับตัวอย่าง	4 มิถุนายน 2550
วัน/เดือน/ปีที่ทดสอบ	7 - 8 มิถุนายน 2550
มาตรฐานที่ทดสอบ	มาตรฐานผลการทดสอบมีรายละเอียดดังปรากฏในหน้าต่อไป
รายงานผลการทดสอบ	รายงานผลการทดสอบมีรายละเอียดดังปรากฏในหน้าต่อไป

ผู้รับรอง

พงษ์พันธ์ พันธ์เพียร

(นายพงศ์พันธ์ พันธ์เพียร)

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก

กลุ่มทดสอบด้านแสงสว่าง

11 ส.ย. 2550

ผู้ทดสอบ : AE.

ธนา วิชิต  
(นายธนาวิชิต พันธ์เพียร) สถาบันไฟฟ้าและวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  
ELECTRICAL AND ELECTRONICS INSTITUTE

ผู้จัดการแผนก (รก.)

แผนกปฏิบัติการและธุรการ

11 ส.ย. 2550



## รายงานผลการทดสอบ [ดูดกันน้ำ]

หน้า 2/3

## วิธีการทดสอบ

ระดับการป้องกันน้ำและฝุ่น (IP54) การทดสอบประกอบด้วย การทดสอบป้องกันการเข้าถึงส่วนที่มีไฟฟ้า การทดสอบป้องกันฝุ่น การทดสอบป้องกันน้ำสาด การทดสอบป้องกันการเข้าถึงส่วนที่มีไฟฟ้า

ใช้คลาดเคลือกถ้าแข็งตรงซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.0 มิลลิเมตร กดลงที่ช่องเปิดของเปลือกหุ้มทุกท่าที่เป็นไปได้ การทดสอบป้องกันฝุ่น

ทดสอบด้วยร่ายในตู้ทดสอบการป้องกันฝุ่นเป็นเวลาต่อเนื่องกัน 8 ชั่วโมง

ไม่ป้อนพลังงานไฟฟ้าให้กับตัวอย่างขณะทดสอบ

ตัวอย่างติดตั้งตามการใช้งานตามปกติภายในตู้ทดสอบการป้องกันฝุ่น

ฝุ่นที่ใช้ต้องสามารถผ่านแร่ที่ทำด้วยคลาดซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางระบุ 50 ไมโครเมตร และความกว้างระบุของช่อง 75 ไมโครเมตร โดยฝุ่นที่ใช้มีปริมาณเท่ากับ 4 กิโลกรัม ตามปริมาตรของตู้ทดสอบฝุ่นขนาด 2 ลูกบาศก์เมตร

## การทดสอบป้องกันน้ำสาด

ทดสอบโดยสาดน้ำใส่เปลือกหุ้ม จากทุกทิศทางที่ทำได้ด้วยลำน้ำจากหัวสาดทดสอบมาตรฐานตามรูปที่ 4 ของ นก. 513-2548 โดยมีภาวะต่าง ๆ ดังนี้

ก) ไม่ป้อนพลังงานไฟฟ้าให้กับตัวอย่างขณะทดสอบ

ข) ห่อสายพน้ำให้บริภัณฑ์จากทุกทิศทางโดยสายเป็นมุน 160 องศารอบบริภัณฑ์

ค) รัศมีของห่อสาย 600 มิลลิเมตร

ง) อัตราการไหลของน้ำ 2.59 ลิตร/นาที

จ) ระยะเวลาทดสอบ 200 นาที

ฉ) ระยะเวลาทดสอบ 10 นาที

## ผลการทดสอบ

ระดับการป้องกัน			ผลการทดสอบ	เกณฑ์ตัดสิน
ระดับ	การทดสอบ	รายละเอียดโดยย่อ		
IP54	การทดสอบป้องกันการเข้าถึงส่วนที่มีไฟฟ้า	คลาดเคลือกถ้าแข็งตรงซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.0 มิลลิเมตรต้องไม่สามารถเข้าไปในเปลือกหุ้มได้	คลาดเคลือกถ้าแข็งตรงไม่สามารถเข้าไปในเปลือกหุ้มได้	ผ่าน
	ป้องกันฝุ่น	ไม่ป้องกันการเข้าไปของฝุ่นทั้งหมด แต่ป้องกันในปริมาณที่จะเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของบริภัณฑ์	ฝุ่นไม่สามารถเข้าไปในตัวอย่างได้	ผ่าน
IPX4	ป้องกันน้ำสาด	น้ำที่สาดเปลือกหุ้มจากทุกทิศทางไม่ทำให้เกิดผลเสียหาย	น้ำไม่สามารถเข้าไปในตัวอย่างได้	ผ่าน

ใบบันทึกนี้บันทึกของผลเฉพาะชิ้นตัวอย่างที่ได้ทดสอบเท่านั้น ห้ามคัดถ่ายผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากฝ่ายปฏิบัติการและมาตรฐาน

ผู้ทดสอบ ..... ผู้รับรอง .....

FT 003-1/05-47



สถาบันไฟฟ้าและวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  
ELECTRICAL AND ELECTRONICS INSTITUTE

## ฝ่ายปฏิบัติการและมาตรฐาน

หมายเลขรายงาน : E0512/50

หมายเลขปฏิบัติการ : 5006BE0591

รายงานผลการทดสอบ [ตู้กันน้ำ]

หน้า 3 / 3

ตัวอย่างก่อนการทดสอบ



ตัวอย่างหลังการทดสอบ



ในรับรองฉบับนี้รับรองผลเชิงพาณิชย์ตัวอย่างที่ได้ทดสอบเท่านั้น ห้ามคัดถ่ายผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากฝ่ายปฏิบัติการและมาตรฐาน

ผู้ทดสอบ ..... ผู้รับรอง ..... พงษ์ไพบูลย์

FT 003-1/05-47



# OPERATION AND STANDARDS DEPARTMENT

Bangpoo Industrial Estate Soi 8, Sukhumvit Road Km.37,  
975 Moo 4, Praeksa, Muang, Samutprakarn 10280  
Tel. +66 2709 4860-8 Fax. +66 2324 0917-8

## TEST CERTIFICATE [Wall-Mounting Enclosure]

Page 1 / 3

Report No.	E0512(E)/50
Operation No.	5006BE0591
Name and address of customer	LEEWATTANA PRODUCTS CO.,LTD. 89/78-80 CHARANSANITWONG 13 RD., WATTHAPRA,BNGKOK YAI, Bangkok 10600, Thailand Tel : +66 2412 5639      Fax : +66 2412 5884
Sample description	Wall-Mounting Enclosure CA 608, 1 Unit
Sample No.	BE0591
Sample characteristic and condition	Normal
Sample received date	June 4 , 2007
Test date	June 7 - 8, 2007
Test standard	TIS.513-2548 (IP54)
Test report	Details of the test report as shown on the following pages.

Certified by

Pongpat Phanpean

(Mr. Pongpat Phanpean)

Assistance Manager, Section

Lighting Test Group

11 JUN 2007

Test personnel : AF.

J. Chayavech

(Mr.Thanasak Chayavech)

Manager, Section

Operation and Administration Manager

11 JUN 2007

**TEST REPORT** [Wall-Mounting Enclosure]

Page 2 / 3

**Test method.**

The Sample was tested and complies with the IP54 requirement, which include Accessibility to Hazardous Live Part, Dust and Protection Against water splashing.

**IP5X Accessibility Test**

To test for this a 1.0 mm probe is used on multiple points on the Sample to try penetrate the enclosure and come into contact with live parts.

**IP5X Dust-protected Test**

The Sample is placed in a circulation dust chamber for 8 hours.

The sample shall not be operated.

The sample is supported in normal operating position inside the test chamber.

During the Dust test talcum powder of is circulated. The talcum powder is able to pass through a square-meshed sieve the normal wire diameter of which is 50 $\mu\text{m}$  and the normal width of a gap between wires 75 $\mu\text{m}$ . The amount of talcum powder used is 4 kg based on the chamber volume of 2 m<sup>3</sup>.

**IPX4 Protection Against splashing Water Test**

The test is made by splashing the enclosure from all direction with a stream of water from a standard test nozzle as shown in figure 4 of TIS.513-2528. The condition to be observed are as follows :

- The sample shall not be operated.
- The oscillating tube has spray holes over the whole 160° of the semicircle.
- The tube radius is 600 mm.
- The flow rate is 2.59 liters/minute.
- The nearest distance between the hole and the sample is 200 millimeters.
- The test duration is 10 minutes.

**Test Result**

Degree of protection			Result	Verdict
Degree	Test	Definition		
IP54	IP5X Accessibility Test	The access probe of 1.0 mm shall not penetrate.	No penetrate of the 1 mm wire was possible on the sample enclosure.	PASS
	IP5X Dust-protected Test	Ingress of dust is not totally prevented, but dust shall not penetrate in a quantity to interfere with satisfactory operation of the apparatus or to impair safety.	No dust enter the enclosure.	PASS
	IPX4 Protected against splashing water	Water splashed against the enclosure from any direction shall have no harmful effects	No water come into the enclosure.	PASS



สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
ELECTRICAL AND ELECTRONICS INSTITUTE

# OPERATION AND STANDARDS DEPARTMENT

Report No. : E0512(E)/50

Operation No. : 5006BE0591

## TEST REPORT [Wall-Mounting Enclosure]

Page 3 / 3

IP Test Sample



After IP Test Sample



This report is certified only on the tested sample. Prohibit to reproduce some part of them without permission from the Operation and Standards Department.

Tested by .....

Certified by .....

FT 003(E)-1/05-47